

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

### Испытательный лабораторный центр ИЛ(Ц)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации

№ RA.RU210021 от 06.07.2022 г.

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561001001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,  
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

И.А. Фокина

ФИО

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

№5428.3

Дата выдачи: "29" сентября 2022г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Администрация муниципального образования Елховский сельсовет, Оренбургская область,  
Бузулукский район, с. Елховка, ул. Школьная, д. 2

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 21.09.2022, 12ч. 10 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 21.09.2022, 14ч. 25 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): договор №276-р от 30.08.2022

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Администрация муниципального образования Елховский сельсовет, Оренбургская область,  
Бузулукский район, с. Елховка, ул. Школьная, д. 2

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Р/сеть, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Воронцовка, ул. Советская, д. 9

Код образца (пробы, измерений):

1,2.22.5428.3

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений): ГОСТ 31861

Дополнительные сведения: объем пробы (образца) - 1,2л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная),  
стеклянная бутылки; условия транспортировки - автотранспорт, термоконтейнер с  
хладозементами, при температуре +5°C

ФИО оформившего протокол: инженер Елисеева О.А.

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф 03-04-01-04-01-2021


лист 1 из 3

**Отделение микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 21.09.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 21.09.2022, 14:40

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 22.09.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ /в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ /в 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	КОЕ /в 100мл	ГОСТ 18963-73
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
фельдшер-лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 5


Ф 03-04-01-04-01-2021

**Отделение санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 21.09.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 21.09.2022 14:35

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 21.09.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
химик-эксперт Хайрулина М. Г.				
Заведующий отделением –химик-эксперт отделения санитарно-гигиенических исследований Горопчина И.Г.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерения

\*\* длина волны падающего излучения 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016 п. 7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 3 из 3

Ф 03-04-01-04-01-2021

\*\*\*\*\*КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ\*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»**  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.  
 ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/ 561001001  
 Адрес, телефон, факс, e-mail: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48: (8-3532) 77-29-23; 77-56-08: fguz2005@mail.ru;  
 сайт: http://www.orenfbuz.ru  
 ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304 /560302002.  
 Адрес места осуществления деятельности: 461046, г. Бузулук; 4 микрорайон, 1Б. Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail: fbuz2012@mail.ru

Утверждаю  
 Заместитель руководителя  
 Органа инспекции,  
 технический директор

 Е.Ю. Доткарева

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ**

№ 56.ГО.03.01-09.2022-5428.3

29 сентября 2022г.

- 1. Объект оценки:** результат лабораторных исследований (испытаний) протокола № 5428.3 от «29» сентября 2022г.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области юридический адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, с.Елховка, ул. Школьная, д. 2, фактический адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, с.Воронцовка, ул. Советская, д.9, р/сеть
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор № 276/1-р от 30.08.2022.
- 4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**  
 Данная проба: воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 5. Дата проведения оценки:** «29» сентября 2022г.

Оценку подготовил врач по общей гигиене  
 Бузулукского филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
 и эпидемиологии в Оренбургской области»



Ю.Н. Шишкина

Подпись 1-го эксперта

